

Zvodová tyč AlMgSi 2 000 mm	3 ks	Horný držiak zvodovej tyče DJ 4h	3 ks
Zvodový drôt AlMgSi 8 mm	170 m	Spodný držiak zvodovej tyče DJ 4d	3 ks
Zemniaci drôt FeZn 10 mm	160 m	Horňá ochranná sŕieška OS 01	3 ks
Zemniaca tyč ZT 2, dl: 2000 mm	18 ks	Spodná ochranná sŕieška OS 04	3 ks
Podpery PV 15	28 ks		
Podpery PV 11	58 ks	Výkop rýhly 35x70 cm	150 m
Podpery PV 32	33 ks	Zához rýhly 35x70 cm	150 m
Izolovaný držiak dl: 690 mm, 106120	3 ks	Zarážanie zemniacej tyče ZT 2	18 ks
Svorca SO odkvapová	9 ks	Vysekanie drážky v murive priemeru 30 mm	36 m
Svorca spojovaciaSS	39 ks	Úprava terénu	150 m <sup>2</sup>
Skúšobné svorky SZ	9 ks	Rozbúranie betónu	1 m <sup>3</sup>
Svorca k uzemňovacej tyči SJ 02	18 ks	Znovubetonovanie	1 m <sup>3</sup>
Svorca uzemňovacia SR 03	10 ks		
Krabica KO 125 pre skúšobnú svorku	9 ks		
Ohybná pancierová rúra FXPM 25 do muríva	36 m		

<b>CELP</b>		Investor: Obec Bodza, 946 16, Bodza s.č. 108	
Ing. Csikaszová Erika 929 01 Kuličky 261 Osv.č.: 061 ITA 1997 EZ P AE2		Ing. Csikaszová E. <i>Alkay</i>	
Zodp. proj.:	Ing. Csikaszová E. <i>Alkay</i>	Názov zákazky:	ZLEPŠENIE
Hlavn. proj.:	Ing. Korost Gejza		TEPELNOTECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ
Vyhodovili:	Ing. Csikaszová E. <i>Alkay</i>		BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU
Dátum:	07. 2. 014	Miesto stavby:	k.ú. Bodza s.č. 111, č.p. 62/7, 62/5
		Názov výkresu:	VYKAZ VÝMER
		Archívne číslo:	C - 026 / 14
		Stupeň:	Projekt na ohlásenie stav. úprav
		Číslo výkresu:	

Tento výkres je chránený zákonom o autorskom práve, akékoľvek rozmnožovanie alebo použitie druhou osobou bez súhlasu majiteľa je zakázané a trestné